



产品均由太平洋
保险公司承保



环保型室外化学品暂存柜

环保型室外化学品暂存柜由众御公司出品，系列产品获得欧盟 CE 认证和 EN 60079 防爆认证
为需求用户提供优质的全方位解决方案



环保



防爆



智能



便捷



ZOYET®



sales@zoyet.com



www.zoyetsafe.com



上海市徐汇区
天钥桥路 811 号



防爆风机



防爆电控箱



防爆空调



防爆行程开关



防爆气体探头



热电阻（温度监测）

01 步入式危化品暂存柜


存储圆桶及小型容器，适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

02 层架式危化品暂存柜


存储圆桶及 IBC 桶等一些大型容器，适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

03 危险废弃物暂存柜

暂存不同类型的实验室有毒有害废弃物，适用于学校、医疗、化工、科研等使用危化品及废弃物等场所



众御环保型室外化学品暂存柜
根据存储内容物的不同，为客户
提供不同功能性防爆柜



环保：酸雾塔、活性炭、等离子、光触媒等多种净化方式，确保所排放气体符合环保部门要求。

防爆：当舱内出现异常，可自动报警，并启动消防灭火、排气通风等装置。全系列防爆装置，杜绝爆燃事故发生，更安全。

智能：实时显示仓内温湿度及气体浓度、当测试结果高于或低于设置参数时，可自动报警，可联网监控，比同类产品更智能。

便捷：柜内配备可定制开放式货架，同时可根据储存内容物配备酸碱储存柜、防火柜满足多种存放需求。

系统组成模块

防爆温控系统、防爆通风系统、活性炭净化系统、柜内消防系统、柜内环境监测系统、防爆配电及控制系统、智能管理系统、防爆照明系统、泄压系统、应急喷淋系统、门禁系统、防泄漏系统、防雷防静电系统等 ...



防爆温控系统



防爆通风及净化系统



防爆配电及控制系统



防爆照明系统



自动消防灭火系统



柜内环境监测系统



防泄漏系统



智能管理系统

危险废弃物暂存柜		型号	ZYCCX4000-1	ZYCCX4000-2	ZYCCX4000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800 × 6000 × 2300	2800 × 9000 × 2300	2800 × 12000 × 2300
门体结构			1 个对开门		
步入式危化品暂存柜		型号	ZYCCX3000-1	ZYCCX3000-2	ZYCCX3000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800 × 6000 × 2300	2800 × 9000 × 2300	2800 × 12000 × 2300
门体结构			1 个对开门		
层架式危化品暂存柜		型号	ZYCCX5000	ZYCCX6000	ZYCCX7000
高 × 宽 × 深		mm	3000 × 7000 × 1800	3400 × 7000 × 1800	3200 × 7000 × 1800
容量	IBC	个	-	6 × 2 层	6
	Drum	个	16 × 2 层	-	16
门体结构			2 个对开门（滑门、拉门可选）		
备 注			IBC=1000 升方桶， Drum=200 升标准圆桶		

* 以上为常规尺寸参数，本产品接受定制尺寸订单。

服务热线：4000-663-518



德资轮胎厂一期项目



洋马发动机项目



亿迈齿轮项目



德资轮胎厂二期项目



一汽项目



基美电子项目



豪顿华项目



江森自控二期项目



福伊特二期项目



南京三江项目



江森自控一期项目



福伊特一期项目



国联电池研究所项目



德资轮胎厂三期项目



格兰富项目



必达福项目



金山电池项目



东山精密项目



意大利特项目



唯亚威项目



绿控传动项目



丰安电气项目



法国液空项目



麦格纳项目



上海理工大学项目



中山大学项目



北方民族大学项目



中国兵器项目



明基医院项目



皖南医学院项目



南京先声项目



仙乐健康科技项目



福派高分子项目



海谱润斯项目



阿里斯顿项目



菲律宾项目



格兰富项目



嘉兴顺长项目



帕斯卡项目



深圳机场项目



安歌思项目



中科院项目



北京印刷学院项目



道森阀门项目



法雷奥项目



神宇项目



上海艾录项目



广州长隆项目



林德叉车项目



丰实电气项目



港务局项目



港务局项目



江苏辉迈项目



非洲项目



创明传动项目



东方电气项目



国能项目



康明斯项目



邦飞利项目



贵阳机场项目

化学危险品分类 小类 小类			爆炸性物品				氧化剂				压缩气体和 液化气体				自然 物品		遇水 燃烧 物品		易燃 液体		易燃 固体		毒害性物品				腐蚀性物品						
																											酸性	碱性					
化学危险品分类			点 火 器 材	起 爆 器 材	爆 炸 及 爆 炸 性 药 品	其它 爆 炸 品	一 级 无 机	一 级 有 机	二 级 无 机	二 级 有 机	剧 毒	易 燃	助 燃	不 燃	一 级	二 级	一 级	二 级	一 级	二 级	一 级	二 级	剧 毒 无 机	剧 毒 有 机	有 毒 无 机	有 毒 有 机	无 机	有 机	无 机	有 机	放 射 性 物 品		
爆炸性物 品	点火器材		○																														
	起爆器材		○	○																													
	爆炸及爆炸性药品		○	×	○																												
	其它爆炸品		○	×	×	○																											
氧化剂	一级无机		×	×	×	×	①																										
	一级有机		×	×	×	×	×	○																									
	二级无机		×	×	×	×	○	×	②																								
	二级有机		×	×	×	×	×	○	×	○																							
压缩气体 和液化气 体	剧毒（液氨和液氯有抵触）		×	×	×	×	×	×	×	×	○																						
	易燃		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○																					
	助燃		×	×	×	×	×	×	分	×	○	×	○																				
	不燃		×	×	×	×	分	消	分	分	○	○	○	○																			
自然物品	一级		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○																		
	二级		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○																	
遇水燃烧 物品	一级		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○																
	二级		×	×	×	×	×	×	×	×	消	×	×	消	×	消	×	○															
易燃液体	一级		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○														
	二级		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○													
易燃固体	一级		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	消	消	○												
	二级		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	消	消	○	○											
毒害性物 品	剧毒无机		×	×	×	×	分	×	分	分	分	分	分	分	×	分	消	消	消	消	分	分	○										
	剧毒有机		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○									
	有毒无机		×	×	×	×	分	×	分	分	分	分	分	分	×	分	消	消	消	消	分	分	○	○	○								
	有毒有机		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	分	分	消	消	○	○	○	○							
腐蚀性液 体	酸性	无机	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○						
		有机	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	消	消	×	×	×	×	×	×	×	×	○				
	碱性	无机	×	×	×	×	分	消	分	消	分	分	分	分	分	分	分	消	消	消	消	分	分	×	×	×	×	×	×	×	○		
		有机	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	消	消	消	消	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
放射性物品			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	

危化品相关存储配存表及安全标签示例

常用危险化学品储存禁忌物配存表

常用危险品的贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防要求。根据危险品的性能分区、分类、分库存储，各类危险品不得与禁忌类物料混合贮存。

说明：

- 表示可以混存。
- X 表示不可以混存。
- 分 指应按化学危险品的分类进行分区分类储存。如物品不多或仓位不够时，因其性能并不互相抵触，也可以混存。
- 消 指两种物品性能并不相互抵触，但消防施救方法不同，条件许可最好分存。
- ① 说明过氧化钠等氧化物不宜和无机氧化剂混存。
- ② 说明具有还原性的亚硝酸钠等亚硝酸盐类，不宜和其它无机氧化剂混存。

TIPS: 凡混存物品，货垛与货垛之间，必须留有1米以上距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。

中国危险化学品管理相关规定和标准

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）
《危险货物运输包装标志》（GB 190-2009）
《危险货物品名表》（GB 12268）
《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690）
《化学品安全标签编写规定》（GB 15258）
《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）
《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T 16483）
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）
《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB 17915）
《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB 17916）
《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB 18265）
《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB 20592）
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）
《建筑给水排水设计规范》（GB 50015）
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）

《工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386）
《工业废气吸收净化装置》（HJ/T 387）
《大气污染防治工程技术导则》（HJ 2000-2010）
《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
《仓库防火安全管理规则》
《常用化学危险品贮存禁忌物配存表》
《工作场所安全使用化学品规定》
《危险化学品安全管理条例（2011）》
《常用危险化学品安全周知卡编制导则》（HG 23010-1997）
《危险化学品登记管理办法（2012年）》
《危险化学品经营许可证管理办法（2012）》
《危险化学品目录（2015）》
《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》
《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）
《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）
《新化学物质环境管理办法》
《易制毒化学品管理条例》《易制爆危险化学品名录》
《化学品安全使用许可证实施办法》

《新化学物质危害评估导则》（HJ/T 154-2004）
《新化学物质申报指南（第一版）》
《化学品命名通则》（GB/T 23955-2009）
《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013年）》
《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》
《中国现有化学物质名录（2013年）》
《危险化学品使用量的数量标准（2013）》
《危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求》
《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）
《化学品物理危险性测试导则》
《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）
《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）
《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法（2005）》
《高毒物品目录（修改稿）（2013）》
《监控化学品管理条例（1995）》
《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则（1997）》
《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2014）》
《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法（2013）》
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（2011）》
《危险化学品输送管道安全管理规定（2012）》
《包装容器危险品包装用塑料桶》（GB 18191-2008）
《工作场所安全使用化学品的规定（1996）》
《货物出口许可证管理办法（中文）（2008）》
《向特定国家（地区）出口易制毒化学品暂行管理规定（中文）（2005）》



上海众御实业有限公司
Shanghai Zhongyu Industrial Co., Ltd.

地址：中国上海市徐汇区天钥桥路 811 号
邮箱：sales@zoyet.com
热线：4000-663-518
电话：021-56351153
网址：http://www.zoyetsafe.com

